

Abteilung oder Thema: WASSERVERSORGUNG
Logo von: SPIEZ GEMEINDE
Rubrik: OFFIZIELLER TEIL

Umfang: ½ - 1 Seite

Bild(er): -

Bildlegende(n): -

Logo unten an Seite: evtl. wenn vorhanden: PLUS QR Code

Spiezer Trinkwasserqualität ist einwandfrei

Labor-Untersuchungen des Trinkwassers im Jahr 2024 bestätigten einmal mehr: Die Qualität des Spiezer Trinkwassers ist hervorragend.

Gemäss den Untersuchungsberichten des Wasserlabors der Stadt Thun hat das Trinkwasser der öffentlichen Versorgung in der Einwohnergemeinde Spiez im Jahr 2024 jederzeit den gesetzlichen Anforderungen entsprochen. Die bakteriologische und chemische Qualität ist hervorragend. Die Ergebnisse im Einzelnen:

Wasserhärte und Nitratgehalt

Im Versorgungsgebiet der Gemeinde Spiez

- Grundwasser: ca. 24 °fH (Härtebereich „mittel-hart“)
- Quellwasser: ca. 14 °fH (Härtebereich „weich“)

Gebiet	Wasserhärte	Nitratgehalt
• Gwatt/Einigen	16 – 24 °fH	3 - 7 mg/l
• Spiez/Spiezwiler	14 – 24 °fH	2 - 4 mg/l
• Hondrich/Faulensee	14 – 20 °fH	2 - 3 mg/l

Wasserhärte in französischen Härtegraden

Als Qualitätssicherungsmassnahme wird das Quellwasser mit ultravioletterm Licht (UV) behandelt. Das Grundwasser wird nicht behandelt.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Besitzer/-innen von Privatversorgungen allfällige Wasserbezüger/-innen gemäss Art. 275d der Lebensmittelverordnung ebenfalls jährlich mindestens einmal über die Qualität des Trinkwassers informieren müssen.

Abteilung Sicherheit
Wasserversorgungsgenossenschaft Spiez

Auskünfte zu Wasserversorgung und Wasserqualität

- Wasserversorgungsgenossenschaft der Gemeinden Aeschi und Spiez, Betriebsleitung, 3700 Spiez; Telefon 033 654 44 64 oder Homepage www.wvg-aeschi-spiez.ch
- www.wasserqualität.ch publiziert durch Portal Wasser & Gas des SVGW